

Die vorliegende Betriebsanleitung ist gültig für Edelstahl - Pneumatikzylinder DIN ISO 15552 und den dazugehörigen Datenblättern 6.1.4


Allgemeine Kenngrößen

Bauart	Zugankerkonstruktion
Funktion	Doppeltwirkend Der Einsatz als Dämpfungs- und Federelement ist nicht zulässig, da unzulässige Belastungen auftreten können.
Werkstoff	Zylinderkopf, -deckel, -rohr, Zuganker und Dämpfungsschraube aus 1.4301 bzw. 1.4404 Kolbenstange, Kolbenstangenmutter A4: 1.4401 / 1.4404 Dämpfung wahlweise: NBR, Viton, Pu
Befestigungsart	am Kopf oder Deckel, Flansch vorn/hinten, Fußbefestigung, Mittelschwenklager, Schwenkgabel vorn/hinten, Schwenklager sphärisch, Schwenkgelenk 90°, Schwenklager
Hub	Standardhübe siehe Tabelle, max. 2500mm
Durchmesser	Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200
Anschlüsse	32=G1/8"; 40/50=G1/4", 63/80=G3/4", 100/125=G1/2", 160/200=G3/4"
Einbaulage	beliebig
Umgebungstemperatur (Standard)	-20° - +80°C
Umgebungstemperatur Ex-Schutz	-20° - +60°C
Mediumtemperatur	-20° - +60°C

Pneumatische Kenngrößen

Betriebsdruck	1-10 bar
Geschwindigkeit	10-1000 mm/sek. (ohne Last)
Medium	gefilterte Luft <50 µ (geölt oder ungeölt)

Typenbezeichnung Zylinder (Bestellbeispiel DIXM B - 50 / 200)



ALLGEMEINE HINWEISE

A. Sicherheit

JOYNER Pneumatikzylinder sind nach dem Stand der Technik konstruiert, gefertigt und grundsätzlich betriebssicher. Von Pneumatikzylindern können trotzdem Gefahren ausgehen, wenn sie unsachgemäß oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt werden.

Jede Person, die im Betrieb des Anwenders mit der Montage, Demontage, Bedienung und Instandhaltung der Zylinder befasst ist, muss die komplette Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben, inkl. der Normen und Vorschriften. Besonders zu beachten sind die DIN 983 „Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und Bauteile“ UVV VBG § 14 und Folgende. Einbau und Inbetriebnahme nur von qualifiziertem Fachpersonal gemäß Betriebsanleitung.

Unbefugtes, irrtümliches oder unerwartetes Ingangsetzen ist zu verhindern. Bei überwachungspflichtigen Anlagen sind einschlägige Gesetze und Verordnungen zu beachten.

B. Verwendung

Für den Verwendungsbereich und Betriebsgrenzen sind die dazugehörigen Datenblätter, Angebots- und Auftragsbestätigungstexte zu beachten. Zusätzlich werden je nach Einzelfall ergänzende technische Informationen mitgeliefert.

INSTALLATION

1. Verlegen der Leitungen

Rohrleitungen in Steuerungssystemen sollen möglichst aus korrosionsbeständigem Material bestehen (Kupfer, Kunststoff oder Edelstahl); bei Verwendung von Stahlrohren sind Nebelöler im Rohrleitungssystem vorzusehen. Bei Kunststoffleitungen ist eine größere Temperaturempfindlichkeit zu berücksichtigen, und darauf zu achten, dass bei explosionsgefährdeten Anlagen die ATEX Richtlinie 2014/34/EU erfüllt wird.

Sämtliche Rohrleitungen sind sauber und entgratet zu verlegen; Metallspäne, Zunder usw., die durch die Bearbeitung der Rohrleitung entstehen, sollen durch Blasen oder Spülen entfernt werden. Bei längeren Rohrleitungen ist auf ein Gefälle zum Abfluss des Kondenswassers zu achten. An tief gelegenen, gut zugänglichen Stellen sollen Behälter zum Aufnehmen von Kondenswasser vorgesehen werden; diese Behälter sind in regelmäßigen Abständen je nach Kondensat-Anfall über Ablasshähne zu entwässern. Leitungen, die über

Freigelände montiert werden oder starken Temperaturschwankungen unterliegen, sind zu isolieren. Besonders bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt oder darunter ist auf eine einwandfreie Entwässerung zu achten.

2. Einbau

Die Zylinder sind trocken, gegen Verschmutzung und Beschädigung geschützt zu lagern. Die Verschlusskappen an den Anschlüssen sind erst kurz vor der Montage zu entfernen. Die Einbaulage des Zylinders ist beliebig. Behandeln Sie den Zylinder so, dass keine Schäden an ihm auftreten können. Schützen Sie den Zylinder vor herunterfallenden Gegenständen, diese führen zur Minderung der Betriebssicherheit. Angegebene Grenzwerte sind einzuhalten. Berücksichtigen Sie vorherrschende Umweltbedingungen. Bei der Montage der Zylinder sind folgende Punkte besonders zu beachten:

Druckluft

Behalten Sie die einmal gewählte Zusammensetzung der gefilterten Druckluft immer bei, d.h. einmal ungeölte Druckluft bedeutet immer ungeölte Druckluft, einmal geölte Druckluft bedeutet immer geölte Druckluft. Bei Einsatz von stark getrockneter Druckluft unter -20°C oder einer Kolbenstangengeschwindigkeit über 1m/sec verwenden Sie nur geölte Druckluft.

Andere Medien

Der Betrieb des Pneumatikzylinders mittels Flüssigkeiten oder Gasen entspricht nicht den zulässigen Bestimmungen.

Knicksicherheit

Hublänge, Belastung und Zylinderbefestigung müssen beachtet werden, um in jeder Hubstellung Biegung und Knickung der Kolbenstange zu vermeiden.

Widerstandsvermögen gegen Stöße und Schwingungen

Alle an einem Zylinder angebauten oder mit ihm verbundenen Bauteile müssen so befestigt sein, dass sie einem Lösen durch Stöße, Schwingungen o.ä. widerstehen.

Hubendanschläge

Einstellbare externe Hubendanschläge müssen durch geeignete Mittel gesichert werden.

Ausrichtung

Befestigungsflächen müssen so gestaltet sein, dass eine Verwindung des Zylinders in eingebautem Zustand vermieden wird. Der Zylinder muss so eingebaut werden, dass unbeabsichtigte seitliche Belastungen während des Betriebes vermieden werden. Bei Auftreten seitlicher Kräfte sind entsprechende Führungselemente vorzusehen.

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben für Zylinder und Anbauteile müssen so ausgelegt und montiert sein, dass sie alle vorhersehbaren Kräfte aufnehmen. Soweit wie möglich müssen die Schrauben frei von Scherkräften sein. Zylinder mit Fußbefestigung sollten andere Möglichkeiten zur Aufnahme von Schubkräften als die über die Befestigungsschrauben haben. Die Befestigungsschrauben müssen die Kippmomente aufnehmen können.

Schutz der Kolbenstange und Abstreifer

Kolbenstangen sollten gegen vorhersehbare Beschädigungen wie Kerben, Kratzer, als auch gegen extreme Verschmutzung usw. geschützt werden. Kerben und Kratzer als auch hartnäckige Verschmutzung können zu einem erhöhten Verschleiß bzw. schnellen Zerstörung der Dichtelemente führen.

Montage

Schlagvorgänge unter Beteiligung von Rost und Leichtmetallen und ihren Legierungen können Funken bilden. Verwenden Sie kein Werkzeug mit korrodierten Oberflächen. Schützen Sie das Produkt vor herunterfallenden Gegenständen. Bei dem Einsatz von Anbauteilen, die eine Dreh- bzw. Schwenkbewegung zulassen, ist darauf zu achten, dass es bei ihrem Einsatz nicht zu einer unzulässigen Temperaturerhöhung kommt.

3. Verschraubungen

Zur Verbindung der Rohrleitungen mit den Zylindern werden Einschraubverschraubungen verwendet. Konische Gewinde und Rohr-Fittings sind abzulehnen. Bei der Verschraubung dürfen keine überlangen Gewinde verwendet werden, da die Gewindetiefe in den Geräten nur den normalen DIN-Maßen entsprechen. Eine sachgemäße Kunststoff- oder Metallabdichtung ist vorzusehen, Hanf oder ähnliches ist abzulehnen.

4. Gefahren durch elektrostatische Aufladung

Bei elektrostatischen Entladungen können zündfähige Funken entstehen. Es ist das generelle Ziel die elektrische Ladung sofort über die Erdung abzuleiten und so elektrostatische Aufladung zu verhindern. Hierzu sind leitende Metallteile zum Potentialausgleich zu verbinden und das Gesamtsystem zu erden. Bei den Zylindern ist die Kolbenstange mit Kolben im Zylinder elektrisch isoliert gelagert. Daher ist auch hier eine Erdung vorzunehmen.



5. Inbetriebnahme

Nach der Montage ist die Anlage auf Dichtheit an sämtlichen Verschraubungen zu prüfen. Bei Druckproben darf der Zylinder nur in Höhe des Nenndruckes belastet werden. In vielen Fällen empfiehlt sich auch der Einsatz eines Soft-Start-Ventils, um ein ruckartiges Ausfahren der Zylinder zu vermeiden (hohe Belastung an der Kolbenstange). Stellen Sie sicher, dass im Verfahrbereich der Kolbenstange

- niemand in die Laufrichtung der beweglichen Masse greift
- sich keine Fremdgegenstände befinden.

Grundsätzlich ist bei der Inbetriebnahme die Betriebsvorschrift des Maschinen- bzw. Geräteherstellers zu beachten.

6. Einstellungen

Alle Zylinder werden standardmäßig mit einer einstellbaren Endlagendämpfung geliefert. Die Endlagendämpfung ist von Hand an Zylinderkopf und -deckel so einzustellen, dass der Kolben die Endlage sicher erreicht, aber nicht hart anschlägt. Bei Zylindern ohne Endlagendämpfung ist darauf zu achten, dass durch die Konstruktion der Anlage (z.B. externe Stoßdämpfer) das Anschlagen des Kolbens vermieden wird. Die Zylindergeschwindigkeit kann durch zusätzlichen Einsatz von Drossel- bzw. Drosselrückschlagventil sowie Schnellentlüftungsventilen reguliert werden.

Achtung: Schnellentlüftungsventile können die Funktion der Endlagendämpfung erheblich reduzieren.

7. Schmierung der Anlage/ Zylinder

Werden Steuerungen mit Nebelölern ausgerüstet, so müssen dafür folgende Öle verwendet werden:

Viskoseklasse VG 32 nach ISO 3448 (Viskosität bei 40°C – 32mm²/s)

Bei sehr langen Leitungen und geringem Luftverbrauch sollten möglichst Mikro-Nebelöler verwendet werden. Jedes Steuerungssystem sollte grundsätzlich mit einem separaten Druckminderventil ausgerüstet sein.

Bei Einsatz von Schmierölen in explosionsgeschützten Anlagen ist darauf zu achten, dass der Flammpunkt des Öles über der zulässigen Temperaturklasse liegt.

8. Wartung

Unter normalen Betriebsbedingungen ist ein weitgehend wartungsfreier Betrieb möglich. Bestimmte Elemente der Geräte sind jedoch einem natürlichen Verschleiß unterworfen und müssen nach angemessener Zeit abhängig von den Betriebsverhältnissen ausgewechselt werden. Die dazugehörigen Verschleißteile bzw. Ersatzteilpäckchen sind aus dem Katalogblatt ersichtlich bzw. werden auf Anfrage mitgeteilt.

Beim Zusammenbau der Geräte sollte möglichst das Fett „**ELKALUP GLS 993H1**“ verwendet werden, das von JOYNER bezogen werden kann. Das gilt besonders für die Montage von Zylindern. Sämtliche Filter in einem Steuerungssystem sind regelmäßig zu entleeren bzw. zu säubern. Beim Einbau von Nebelölern ist regelmäßig Öl nachzufüllen! Staubablagerungen auf erhitzten Oberflächen sind leicht entzündlich. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig.

Dichtungen unterliegen einem betriebsspezifischen Verschleiß, wobei Undichtigkeiten zu einer Zonenverschleppung führen könnten. Aus diesem Grund ist die Dichtigkeit in sinnvollen Abständen zu überprüfen. Ein Dichtungswechsel ist nur durch geeignetes Fachpersonal oder beim Hersteller durchzuführen.

9. Demontage

Vor dem Ausbau des Zylinders aus der Anlage oder bei Reparaturarbeiten ist dieser drucklos zu machen. Die Kolbenstange sollte sich bei der Demontage in einer Position befinden, in der sich auch das zu bewegende Teil in einer sicheren Position befindet bzw. ein Herunterfallen vermieden wird. Besondere Vorsicht ist bei Reparaturarbeiten von Federzylindern geboten.

10. Sicherheitshinweis

Die Zylinder inklusive ihrer angebauten Zubehörteile wie z.B. Magnetschalter sind vor herunterfallenden Teilen zu schützen. Schäden am Rohr oder an der Kolbenstange führen zur Minderung der Sicherheit. Schäden an angebauten Zylinderschaltern beeinflussen den Steuerungsablauf.

Beim Einsatz der Zylinder in der **Kategorie D** sind die Kolbenstangen vor Staubablagerung zu schützen. Staubablagerungen auf erhitzten Teilen sind zu vermeiden.



STÖRUNGEN UND DEREN BESEITIGUNG

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	BESEITIGUNG
1. Kolben erreicht nicht die Endlage	Endlagendämpfung geschlossen Beschädigungen an Rohr oder Kolbenstange Fremdkörper im Zylinder	Einstellschraube betätigen Erneuern Demontieren und reinigen
2. Ausfall der Zylinderschalter	Zylinder ohne Magnetkolben Position des Schalters prüfen Temperaturbereich wird überschritten Zylinderschalter ist defekt	Kolben bzw. kompl. Zylinder wechseln. Schalter an verschiedenen Positionen am Rohr testen Zulässigen Temperaturbereich einhalten Zylinderschalter auswechseln
3. Ruckartige Bewegung der Kolbenstange	Drosseln bzw. Drosselrückschlagventile sind falsch eingestellt bzw. falsch platziert Starker Belag auf der Kolbenstange Schmierung fehlt Dichtungen defekt Zu wenig Zuluft Zu geringer Druck	Ventile öffnen. Empfehlung: Einsatz von Drosselventile zum regulieren der Abluft Reinigen der Kolbenstange Externer Schutz der Kolbenstange Neu fetten bzw. Wartungseinheit/ Öler prüfen Dichtungen auswechseln Drosselstellen prüfen Netzdruck prüfen Geeignete Querschnitte der Rohrleitung wählen Kurze Rohrleitungen

EX-SCHUTZ

JOYNER Pneumatikzylinder erfüllen die ATEX Richtlinie 2014/34/EU und sind für den Einsatz in:

Gruppe II Kategorie 2 D (Staub) **120°C** sowie in

Gruppe II Kategorie 2 G (Gas) **T 4** geeignet.

Die Gruppe II schließt automatisch die Gruppe III mit entsprechender Zündtemperatur ein.

Sie sind **nicht** geeignet für den Einsatz in Gruppe M1, M2 (Bergbau) und Gruppe II Kategorie 1.

Die Kennzeichnung und der Einsatzbereich nach ATEX werden auf dem Typenschild angegeben.

Die Eignung für die jeweiligen Betriebsbedingungen ist sicher zu stellen.

Bei explosionsgeschützten Anlagen ist grundsätzlich darauf zu achten, dass nur für die Gerätegruppe und Kategorie zugelassene Schalter und Zubehörteile eingesetzt werden. Erden Sie das Gesamtsystem. Entsprechende Schutzvorrichtungen sind vorzusehen.

TYPENSCHILD



Das Typenschild für Standardzylinder ist mit der Artikel-Nr., der Bezeichnung und einem codierten Fertigungsdatum gekennzeichnet.

Das Typenschild für Zylinder gemäß ATEX Richtlinie 2014/34/EU enthält folgende Zusatzbezeichnungen:

Kenn-Nummer der benannten Stelle 0035

Betriebstemperaturbereich -20°C - +60°C

Ex-Kennzeichnung gemäß 2014/34/EU

  II 2 GD c T4 T120°C -20°C ≤ Ta ≤ 60°C